

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Балаково
Саратовской области**

СОГЛАСОВАНО

Председатель Балаковской местной организации
Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Д.В. Кудлаенко
«16» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 28»
г. Балаково Саратовской области



К.Б. Кузнецов
«16» сентября 2022 год

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Общеобразовательное учреждение**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.38**
- 1.3 Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 4-х этажное здания, общей площадью 14976,5 м2.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1993** г., последнего капитального ремонта: **2012**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г.Балаково Саратовской области - МАОУ СОШ № 28**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413863, Саратовская область, г. Балаково, ул.Трнавская, д.38**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дополнительное образование**

2.3. Форма оказания услуг: **Очное, на объекте, дистанционное обучение, обучение на дому.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **7 - 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с умственными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **2100 человек**, вместимость – **2100 человек**, пропускная способность – **2100 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Колизей» - автобус №15, №10, №10а; остановка «Рынок ДОН» - троллейбус №5, автобус №5, Остановка «Милена» - автобус № 9.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **330м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **4-7 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе и инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И (О, У), ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С); Вход в здание – доступно частично избирательно (Г, У), временно не доступно (С, О, К); Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К); Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), временно недоступно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно частично избирательно (О, У, Г, К), временно недоступно (С). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), доступно условно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, на выделенном пешеходном пути на протяжении всего пути нет тактильных направляющих плиток по ходу движения предупреждающих о перепадах высоты на пешеходном пути и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Пути движения внутри помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов на коляске; санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов, передвигающихся на кресла-коляске. Зона целевого назначения временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресла-коляске, инвалидов по зрению и по слуху. Отсутствуют тактильные средства устройства информации на всех функциональных зонах, отсутствует единая информационная система на этажах.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ
---	---	-------------------------------

		(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2022– 2027 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» сентября 2022 г.
2. Отчет обследования объекта: от «09» сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

**Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 28»
г. Балаково Саратовской области**

К.Б. Кузнецов

«09» сентября 2022год



**Отчет
обследования ОСИ к паспорту доступности**

г. Балаково

«09» сентября 2022г.

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Образовательное учреждение;**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.38**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 4-х этажное здания, общей площадью 14976,5.**
-наличие прилегающего земельного участка (да); **да.**
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: **413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.38**
- 1.5 Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г.Балаково Саратовской области - МАОУ СОШ № 28**

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Образование.**

- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дополнительное образование детей**
- 2.3. Форма оказания услуг: **Очное, на объекте, дистанционное обучение, обучение на дому.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **7-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с умственными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **2100 человек, вместимость - 2100 человек, пропускная способность – 2100 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). **да**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Колизей» - автобус №15, №10, №10а; остановка «Рынок ДОН» - троллейбус №5, автобус №5, Остановка «Милена» - автобус № 9;**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **330м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **4-7 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН <i>В том числе и инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А

4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушением умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, О, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, К, Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У, К), временно недоступно (С); Вход в здание – доступно частично избирательно (Г, У), временно не доступно (С, О, К); Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К); Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) – доступно полностью избирательно (О, У), временно недоступно (К, С, Г). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (С, К). Система информации и связи (на всех зонах) – Доступно частично избирательно (О, У, Г, К), временно недоступно (С). Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно полностью избирательно (Г, О, У), доступно условно (С, К). На пути следования к объекту от остановки нет информации об ОСИ, на выделенном пешеходном пути на протяжении всего пути нет тактильных направляющих плиток по ходу движения предупреждающих о перепадах высоты на пешеходном пути и на территории объекта. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Пути движения внутри помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов на коляске; санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов по зрению, инвалидов, передвигающихся на кресла-коляске. Зона целевого назначения временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресла-коляске, инвалидов по зрению и по слуху. Отсутствуют тактильные средства устройства информации на всех функциональных зонах, отсутствует единая информационная система на этажах.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте с режимом работы, дублированную шрифтом Брайля. На путях движения (к объекту ОСИ) на расстоянии 0,6м. должны быть обустроены тактильные предупреждающие указатели о перепадах высот. Покрытие территории прилегающей к зданию нуждается в замене. (Покрытие территории, проходной части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН, т.е без зазоров, а также предотвращающим скольжение, сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви,</p>

		<p>опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге). Так же необходимо обустроить автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект (в исключительных случаях не более 150м). (Обратиться с письмом в УДХБ Балаковского района об оказании помощи в организации «Доступной среды» для МГН)</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Капитальный ремонт. Установить на входе кнопку вызова персонала. Назначить ответственного за оказание помощи МГН (распоряжение, провести инструктаж сотрудников по правилам общения с инвалидами и оказанию помощи). При проведении капитальных работ обустроить пандус, установить поручни на входе. Поручни необходимо установить согласно ГОСТУ, (Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.; следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса на 0,3 м. На проступях краевых ступеней лестницы маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует устраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177, а так же следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.</p>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещениям. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов перепад высоты не должна превышать 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах. На путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>После входа в помещение должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещениям и зданию в случае эвакуации (мнемосхема). Информационные таблички по обозначению помещений должны быть установлены рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Поверхность столов индивидуального пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м.</p>

5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. Ширина двери в свету не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. (Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается.) Доступные кабинки должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>Над входом в доступные кабинки рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации "занято/свободно".</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и</p>

		<p>обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.</p> <p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках. Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Разместить информацию об ОСИ, схему движения от остановки (ближайшей) к объекту. На пути следования к объекту у (ближайшей) остановки должны быть установлены тактильные направляющие плитки и предупреждающие (тактильные плитки) о перепаде высот для инвалидов по зрению. Произвести ремонт пешеходного пути от остановки к ОСИ.</p>
8	Все зоны и участки	<p>Капитальный ремонт.</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2022 – 2027 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступно частично зона обслуживания в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:


Директор МАОУ СОШ № 28



К.Б. Кузнецов

Члены комиссии:

Заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 28



И.Л. Лягалина

Заместитель директора по АХР МАОУ СОШ № 28



А.С. Черватюк

Председатель Профкома МАОУ СОШ № 28



Н.В. Раевская

Председатель Балаковской МОСОООООВОИ



Д.В. Кудлаенко

УТВЕРЖДАЮ

**Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 28»
г. Балаково Саратовской области**

К.Б. Кузнецов

«09» сентября 2022 год



**Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Образовательное учреждение;**
- 1.2. Адрес ОСИ: **413863, Саратовская область, г.Балаково, ул. Транавская, д. 38**
- 1.3 Сведения о размещении ОСИ: **Отдельно стоящее, 4-х этажное здания, общей площадью 14976,5 м2.**
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **1993г.**, последнего капитального ремонта: **2012г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г.Балаково Саратовской области - МАОУ СОШ № 28**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Транавская, д. 38**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Комитет образования администрации Балаковского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9Б, телефон (приемная): +7 (8453) 44-06-41, факс: + 7 (8453) 44-04-66.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные, дополнительное образование детей**

2.3. Форма оказания услуг: **Очное, на объекте, дистанционное обучение, обучение на дому.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **7 - 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с умственными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с общим заболеванием.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **2100 человек**, вместимость – **2100 человек**, пропускная способность – **2100 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Колизей» - автобус №15, №10, №10а; остановка «Рынок ДОН» - троллейбус №5, автобус №5, Остановка «Милена» - автобус № 9.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **330м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **4-7 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на кресла-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушением зрения	ВНД
5	с нарушением слуха	ВНД
6	с нарушением умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 Кузнецов Константин Борисович директор МАОУ СОШ № 28 тел. 8(8453) 39-33-80

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)